





Bornes Incendie

- Commune de Cheffes
- Limites communales
- + 60m3/h
- Entre 35 et 40 m3/h
- Hors service




Bornes Incendie

- + 60m3/h
- Entre 35 et 40 m3/h
- Hors service
- Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie
- Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie




Bornes Incendie dans le bourg



Bornes incendie :




- + 60m³/h
- Hors service





- Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie
- Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie





Bornes Incendie : Borne 5

Bornes incendie :




-  + 60m3/h
-  Entre 35 et 40 m3/h
-  Hors service





-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route





Bornes Incendie : Borne 7

Bornes incendie :




-  + 60m3/h
-  Entre 35 et 40 m3/h
-  Hors service





-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route





Bornes Incendie : Borne 12

Bornes incendie :




-  + 60m³/h
-  Entre 35 et 40 m³/h
-  Hors service





-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton
située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton
située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie
par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie
par la route





Bornes Incendie : Borne 13

Bornes incendie :




-  + 60m3/h
-  Entre 35 et 40 m3/h
-  Hors service





-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route





Bornes Incendie : Borne 15

Bornes incendie :




-  + 60m3/h
-  Entre 35 et 40 m3/h
-  Hors service





-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route



Bornes Incendie : Borne 16

Bornes incendie :

-  + 60m3/h
-  Entre 35 et 40 m3/h
-  Hors service

-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 200 mètres d'une borne incendie
-  Linéaire d'une largeur d'1m40 praticable par un piéton située à moins de 400 mètres d'une borne incendie
-  Bâtiment entre 200 et 400 mètres d'une borne incendie par la route
-  Bâtiment à moins de 200 mètres d'une borne incendie par la route

